LIMPIEZA QUIMICA DE CALDERA

CARLOS W. THOMASSET 12/2008

Limpieza química de caldera (15 Tn/h, 12 Kg/cm2) incrustada por uso de "mezcla" de agua de pozo y agua superficial (el operador pierde la noción de la calidad del agua y con ello la cadencia de regeneración del ablandador y la dosificación adecuada de productos químicos).

ESTADO DE LA CALDERA ANTES DE LIMPIAR

ESTADO DE LA CALDERA DESPUES DE LIMPIAR